

スチームトラップ状態診断の詳細結果

| | トラップ診断台数 | うち不良台数 | 不良率 | 年間蒸気漏れ量 | 年間損失燃料量 | 年間損失金額 |
|-----|----------|-----------------------------|---|---------|--------------------------------|------------|
| A工場 | 39 台 | 8 台 作動不良 7 台 容量不足 1 台 | 20.5% 正常 74.4% 休止 5.1% 漏れ 17.9% 容量不足 2.6% | 184 t | 都市ガス 約 11,000m ³ | 約 814 千円 |
| B工場 | 58 台 | 5 台 作動不良 4 台 閉塞 1 台 | 8.6% 正常 74.4% 漏れ 6.9% 閉塞 1.7% | 93t | 重油 約 4.9kL | 約 343 千円 |
| C工場 | 65 台 | 7 台 作動不良 7 台 | 12.3% 正常 89.2% 漏れ 10.8% | 207t | 都市ガス 約 12,000m ³ | 約 932 千円 |
| 計 | 162 台 | 20 台 | 12.3% | 484t | — | 約 2,089 千円 |